

CÓDIGO	DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTOS	UND	Total	Cronograma Entrega
401193	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO MONOFASICO, CLASSE DE TENSAO 15 KV, UMA BUCHA NO PRIMARIO E TRES BUCHAS NO SECUNDARIO, POLARIDADE SUBTRATIVA, NUCLEO ENVOLVIDO TIPO EMPILHADO OU ENROLADO. POTENCIA NOMINAL 15 KVA, TENSAO NOMINAL 7.967 VOLTS, TENSAO PRIMARIA COMTAPS DE 7.967/ 7.630/ 7.283/ 6.936/ 6.589 / 6.235/ 5.890, TENSAO SECUNDARIA 240/120 VOLTS, COMUTADOR COM COMANDO EXTERNO, SUPORTE PARA INSTALACAO DE PARA-RAIOS E VALVULA DE ALIVIO DE PRESSAO, ESPECIFICACAO TECNICA APLICADA ET-ELB-015/2012	UND	58	Prazo de entrega final até 31/12/2022
400072	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO MONOFASICO, CLASSE DE TENSAO 15 KV, UMA BUCHA NO PRIMARIO E TRES BUCHAS NO SECUNDARIO, POLARIDADE SUBTRATIVA, NUCLEO ENVOLVIDO TIPO EMPILHADO OU ENROLADO. POTENCIA NOMINAL 5 KVA, TENSAO NOMINAL 7.967 VOLTS, TENSAO PRIMARIA COM TAPS DE 7.967/ 7.630/ 7.283/ 6.936/ 6.589 / 6.235/ 5.890 TENSAO SECUNDARIA 240/120 VOLTS, COMUTADOR COM COMANDO EXTERNO, SUPORTE PARA INSTALACAO DE PARA-RAIOS E VALVULA DE ALIVIO DE PRESSAO, ESPECIFICACAO TECNICA APLICADA ET-ELB-015/2012	UND	193	Prazo de entrega final até 31/12/2022
400073	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO TRIFASICO, NUCLEO ENVOLVIDO TIPO EMPILHADO, LIGACAO DELTA NO PRIMARIO E ESTRELA COM NEUTRO ACESSIVEL NO SECUNDARIO POTENCIA 45 KVA, CLASSE DE TENSAO 15 KV, TENSAO PRIMARIA COM TAPS DE 13800/13200/12600/12000/ 11400/10800/10200 VOLTS COMUTADOR COM ACIONAMENTO EXTERNO TENSAO SECUNDARIA 220/127 VOLTS, SUPORTE PARA INSTALACAO DE PARA-RAIOS E VALVULA DE ALIVIO DE PRESSAO ESPECIFICACAO TECNICA APLICADA ET-ELB-015-2012	UND	102	Prazo de entrega final até 31/12/2022
401324	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO TRIFASICO, NUCLEO ENVOLVIDO TIPO EMPILHADO, LIGACAO DELTA NO PRIMARIO E ESTRELA COM NEUTRO ACESSIVEL NO SECUNDARIO. POTENCIA 30 KVA, CLASSE DE TENSAO 15 KV, TENSAO PRIMARIA COM TAPS DE 13800/13200/12600/12000/ 11400/10.800/10.200 VOLTS. COMUTADOR COM ACIONAMENTO EXTERNO. TENSAO SECUNDARIA 220/127 VOLTS, SUPORTE PARA INSTALACAO DE PARA-RAIOS E VALVULA DE ALIVIO DE PRESSAO. ESPECIFICACAO TECNICA APLICADA ET-ELB-015-2012.	UND	14	Prazo de entrega final até 31/12/2022