




### 1. Material

- perfil L aço-carbono grau MR 250 zincado por imersão a quente

### 2. Identificação

Devem ser estampados no corpo de cada peça, de forma legível e indelével, no mínimo:


- nome ou marca do fabricante
- mês e ano de fabricação

### 3. Resistência mecânica

H = 300 daN

H = 600 daN, sem apresentar ruptura.

Conforme ABNT NBR 8158 e 8159



|                                                                                     |                                         |                                                    |                    |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Elaborado por:<br>J Roberoto C da Rocha | Descrição<br>Cantoneira auxiliar para braço tipo C |                    |                                                                                       |
|                                                                                     | Aprovado por:                           |                                                    |                    |                                                                                       |
| DTE                                                                                 | Data<br>11/01/2022                      | Escala<br>s/ escala                                | Unidade<br>mm      |  |
|                                                                                     | Revisão<br>0                            | Código<br>400030                                   | Desenho<br>D400030 |                                                                                       |
|                                                                                     |                                         |                                                    |                    | Folha<br>1/2                                                                          |

#### 4. Ensaios requeridos

Na seleção dos materiais: Ensaios de tipo

No recebimento dos materiais adquiridos: Ensaios de recebimento

| Ensaios                                         | T | R | Requisitos          |
|-------------------------------------------------|---|---|---------------------|
| Inspeção geral                                  | x | x | 6.5.1 ABNT NBR 8158 |
| Verificação dimensional                         | x | x | 6.5.2 ABNT NBR 8158 |
| Ensaios mecânicos                               | x | x | 6.5.3 ABNT NBR 8158 |
| Ensaios de revestimento de zinco                | x | x | 6.5.4 ABNT NBR 8158 |
| Ensaio de corrosão por exposição à névoa salina | x |   | 6.5.5 ABNT NBR 8158 |
| Determinação da composição química              | x |   | 6.5.6 ABNT NBR 8158 |

T - Ensaios de tipo

R - Ensaios de recebimento

|                                                                                     |                                         |                                                    |                    |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Elaborado por:<br>J Roberoto C da Rocha | Descrição<br>Cantoneira auxiliar para braço tipo C |                    |                                                                                       |
|                                                                                     | Aprovado por:                           |                                                    |                    |                                                                                       |
| DTE                                                                                 | Data<br>11/01/2022                      | Escala<br>s/ escala                                | Unidade<br>mm      |  |
|                                                                                     | Revisão<br>0                            | Código<br>400030                                   | Desenho<br>D400030 |                                                                                       |
|                                                                                     |                                         |                                                    |                    | Folha<br>2/2                                                                          |