



Ensaios exigidos - ABNT NBR 16989		
Ensaios	Classe	Requisitos
Ensaios mecânicos do composto - antes e após envelhecimento em câmara de UV	T	5.1
Absorção de água	T	5.2
Flamabilidade	T	5.3
Resistência ao trilhamento elétrico e erosão	T	5.4
Inspeção geral	T/R	5.5
Verificação dimensional	T/R	5.6
Resistência à flexão	T/R	5.7
Resistência à torção	T/R	5.8
Resistência ao torque	T/R	5.9
Momento fletor	T/R	5.10
Dureza barcol	T	5.11
Resistência à propagação da chamas	T	5.12

T - Ensaios de Tipo R - Ensaios de Recebimento

	Elaborado por: J Roberto C Rocha	Descrição Poste PRFV - 12 m 1000 daN		
	Aprovado por:			
DTE	Data 17/11/2022	Escala s/ escala	Unidade mm	
	Revisão 0	Código 408166	Desenho D408166	Folha 1/1